

Wrocław, 29 czerwca 2018 r.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Miejska instytucja kultury

Rynek-Ratusz 27

50-101 Wrocław

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

DOT. DOSTAWA WYPOSAŻENIA STAREJ PIEKARNI W ZAKRESIE TEATRALNY SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO, NAGŁOŚNIENIOWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ SCENICZNEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców :

Pytanie 1 :

[... Informacje nie będące pytaniem ani wnioskiem]

W związku z przedstawioną powyżej analizą wnosimy o dokonanie przez zamawiającego zmiany w przedmiotowej specyfikacji technicznej z przedstawionej poniżej:

ilość sztuk	Parametr	Specyfikacja techniczna urządzenia
10	Przeznaczenie	Projektor lampowy z uchwytem do zawieszenia na rurze 50mm
	Technologia projekcji	3 x LCD
	Rozdzielczość natywna	Minimum 1280 x 800
	Kontrast	Minimum 3000:1
	Jasność	Minimum 5,500 ANSI lumens
	Źródło światła	Lampa max 330W
	Wejście sygnału wideo	Minimum 2 x HDMI i D-Sub 15 x 1
	Typowy poziom szumów	Maksymalnie 35 dB(A)
	Pobór mocy	Maksymalnie 480 W
	Masa	Maksymalnie 9 kg
W komplecie z obiektywem o zakresie	Min. 1.5 - 3.0 :1	

Na:

ilość sztuk	Parametr	Specyfikacja techniczna urządzenia
10	Przeznaczenie	Projektor lampowy z uchwytem do zawieszenia na rurze 50mm
	Technologia projekcji	3 x LCD
	Rozdzielczość natywna	Minimum 1280 x 800
	Kontrast	Minimum 3000:1
	Jasność	Minimum 5,500 ANSI lumens
	Źródło światła	Lampa max 380W
	Wejście sygnału wideo	Minimum 2 x HDMI i D-Sub 15 x 1
	Typowy poziom szumów	Maksymalnie 39 dB(A)
	Pobór mocy	Maksymalnie 485 W
	Masa	Maksymalnie 10, 5 kg
	W komplecie z obiektywem o zakresie	Min. 1.5 - 3.0 :1

Odpowiedź Zamawiającego:

Odnosząc się do uwag zawartych w piśmie Wykonawcy, które wskazuje, iż Zamawiający dokonując Opisu przedmiotu zamówienia dokonał naruszenia art. 7 ustawy PZP wskazując tylko 1 urządzenie, które spełni ww. parametr, Zamawiający wyjaśnia iż jego działanie nie ma na celu naruszenia reguł konkurencji, dodatkowo wyjaśnia, iż zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30 stycznia 2017 r. (sygn. akt. KIO 71/17) „Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia publicznego, nie ma obowiązku czynienia tego w sposób najbardziej dogodny dla ewentualnych wykonawców. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia tak, aby odpowiadał wszystkim zainteresowanym wykonawcom. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia postępowania jest w takim przypadku wyeliminowanie sytuacji, w których dokonuje się opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający udział w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego, oraz w sytuacji, w której dochodzi do zamierzonego przez zamawiającego uprzywilejowania określonej grupy wykonawców”. Podobny pogląd wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21 marca 2017 r. (sygn. akt. KIO 463/17) : „Zamawiający ma prawo określić szczególne wymagania, jeżeli są uzasadnione jego zobiektywizowanymi potrzebami. W takich okolicznościach oczekiwania Zamawiającego sformułowane nawet na bardzo wysokim poziomie (co zwykle prowadzi do zawężenia kręgu wykonawców) nie stanowią naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców” Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert , treść odwołania wskazuje na to, że wymagania SIWZ zostały

sformułowane jasno i wyraźnie, a Wykonawca polemizuje z jasno określonymi wymaganiami Zamawiającego. Dodatkowo należy w odniesieniu do uwag wskazanych przez Wykonawcę, Zamawiając przywołuje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. akt. KIO 445/17, w którym podkreślono, iż „Oczekiwania względem przedmiotu zamówienia nie muszą umożliwiać ubiegania się o udzielenie zamówienia każdemu zainteresowanemu tym wykonawcy. Fundamentalne zasady rządzące postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców) nie mają bowiem wymiaru absolutnego. W przeciwnym razie zamówienia publiczne można byłoby sprowadzić do roli instrumentu pozyskiwania dóbr o przeciętnej, niczym niewyróżniającej się jakości, a nadto o cechach nieuwzględniających usprawiedliwionych potrzeb zamawiających.

Zasadność działania Zamawiającego potwierdza Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt. KIO 607/17 „Zamawiający ma prawo wymagać pewnych standardów technicznych i jakościowych, o ile nie są one wymogami zbędnymi i wygórowanymi i znajdują uzasadnienie w jego obiektywnych potrzebach”

Jednakże Zamawiający po dokonaniu analizy zaproponowanych zmian przez Wykonawcę dokonuje zmiany Rozdziału II OPZ w części II dotyczącej dostawy projektorów w pkt 1.27 w następujący sposób:

Było:

ilość sztuk	parametr	Specyfikacja techniczna urządzenia
Projektor lampowy szt. 10	Przeznaczenie	Projektor lampowy z uchwytem do zawieszenia na rurze 50mm
	Technologia projekcji	3 x LCD
	Rozdzielczość natywna	Minimum 1280 x 800
	Kontrast	Minimum 3000:1
	Jasność	Minimum 5,500 ANSI lumens
	Źródło światła	Lampa max 330W
	Wejście sygnału wideo	Minimum 2 x HDMI i D-Sub 15 x 1
	Typowy poziom szumów	Maksymalnie 35 dB(A)
	Pobór mocy	Maksymalnie 480 W
	Masa	Maksymalnie 9 kg
	W komplecie z obiektywem o zakresie	Min. 1.5 - 3.0 :1

JEST:

ilość sztuk	parametr	Specyfikacja techniczna urządzenia
Projektor lampowy szt. 10	Przeznaczenie	Projektor lampowy z uchwytem do zawieszenia na rurze 50mm
	Technologia projekcji	3 x LCD
	Rozdzielczość natywna	Minimum 1280 x 800
	Kontrast	Minimum 3000:1
	Jasność	Minimum 5,500 ANSI lumens
	Źródło światła	Lampa max 380W
	Wejście sygnału wideo	Minimum 2 x HDMI i D-Sub 15 x 1
	Typowy poziom szumów	Maksymalnie 35 dB(A)
	Pobór mocy	Maksymalnie 485 W
	Masa	Maksymalnie 10,5 kg
	W komplecie z obiektywem o zakresie	Min. 1.5 - 3.0 :1

Z poważaniem

Jarosław Fret

Dyrektor Instytutu

